

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 212/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Хасавюртовский район» детский сад общеразвивающего вида «Сказка» (МКДОУ «СКАЗКА»), Директору МКДОУ «Сказка» Ясиевой Саният Микаиловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 212
(наименование органа ГПН)

от « 15 » ноября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » ноября 2017 г. по 16 ч 00 мин. « 23 » ноября 2017 г.

проведена проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Хасавюртовский район» детский сад общеразвивающего вида «Сказка» (МКДОУ «Сказка»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Бамматюрт.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКДОУ «Сказка»

совместно с

Директором МКДОУ «Сказка»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Ясиевой Саният Микаиловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
Предписания				

1.	2.	3. ния которого (-ых) нарушены	4.	5. только выполнение)
1	Обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций (горючих материалов чердачного помещения здания МКДОУ), а также осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21	20.10.2018	
2	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверок работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	20.10.2018	
3	Оборудовать здание МКДОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНИП 31-06-2009	20.10.2018	
4	Обеспечить вторыми эвакуационными выходами спальные помещения младшей и двух средних групп МКДОУ.	ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.6.12* СНИП 21-01-97*, п.5.2.12 СП 1.13130.2009	20.10.2018	
5	Обеспечить наружной открытой лестницей запасной эвакуационный выход из спального помещения средней группы МКДОУ.	ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.5.2.16 СП 1.13130.2009	20.10.2018	
6	Организовать не реже 2 раз в год (весной и осенью) проведение проверок источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	20.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2018 г.

(квартал, месяц)

Заместитель начальника Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» ноября 2017г.



Предписание для исполнения получил:

✓ Ясиева
(подпись)

Директор МКДОУ «Сказка»
Ясиева Саният Микаиловна
(должность, фамилия, инициалы)

«23» ноября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Ясиева Саният Микаиловна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022